



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
str. Olteț, nr. 4, Craiova, 200733

☎: +40251/408200

e-mail: relpub@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.com

www.cjdolj.ro



NR. 12877/05.08.2026

**CĂTRE:
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI**

Referitor la achiziția publică: **Lucrări de alimentare cu apă – puț forat pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Casa Memorială Alexandru Macedonski" situat în comuna Goești, sat Popeasa, jud.Dolj** – publicată în SEAP la secțiunea Anunturi Publicitare având nr. ADV1541795/30.07.2026

Ca urmare a solicitării de clarificări transmise de către un operator economic interesat în data de 03.08.2026, vă transmitem anexat răspunsul Direcției tehnice de specialitate la solicitarea de clarificări :

➤ **SOLICITARE CLARIFICARE :**

1. Durata contractului și avizarea (Termenul de 30 de zile)

Caietul de sarcini prevede la capitolul TERMENUL PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR: **maxim 30 de zile de la ordinul deîncepere**. Având în vedere că obligațiile executantului includ:

- Elaborare Studiu Hidrogeologic preliminar + **expertiză INHGA**;
- Elaborare documentație și **obținere Aviz de Gospodărire a Apelor**;
- Elaborare Studiu Hidrogeologic de delimitare a zonei de protecție sanitară + **expertiză INHGA**;
- Execuția propriu-zisă a forajului vertical;

Iar duratele legale de analiză și eliberare a avizelor/expertizelor de către instituțiile de resort (INHGA / ABA Jiu) depășesc în mod obișnuit 30 - 60 de zile calendaristice independent de voința executantului:

Vă rugăm să clarificați dacă termenul de 30 de zile se referă strict la durata de execuție a lucrărilor deforaj/săpătură, sau dacă autoritatea va lua în calcul decuplarea/suspendarea termenului contractual pe perioada în care documentațiile se află în avizare la instituțiile abilitate (INHGA / ABA). În caz contrar, vă rugăm să reanalizați și să prelunghiți termenul total al contractului.

➤ **RĂSPUNSUL Direcției tehnice de specialitate la întrebarea nr. 1:**

R 1: Termenul de 30 de zile de la ordinul de incepere include elaborarea avizelor si executia lucrarilor. Perioadele cuprinse intre depunerea documentatiilor si emiterea avizelor nu se vor lua in considerare, Ofertantul trebuie sa faca dovada depunerii documentatiilor pentru avizare la instituțiile abilitate sau a predării/primirii acestora de catre beneficiar.

2. Adâncimea estimată / de calcul a forajului

Având în vedere că decontarea se va face în funcție de adâncimea rezultată din fișa tehnică, vă rugăm să ne indicați o **adâncime estimată (m)** necesară pentru ofertare, astfel încât toți ofertanții să poată depune o ofertă financiară comparabilă.

3. Diametrul de tubare și diametrul de săpătură

Vă rugăm să ne indicați diametrul minim solicitat pentru tubaj (ex: $\varnothing 125 \text{ mm}$, $\varnothing 140 \text{ mm}$, etc.) sau debitul estimat de apă necesar, pentru dimensionarea adecvată a sapelor de foraj și a tubulaturii PVC.

➤ RĂSPUNSUL Direcției tehnice de specialitate la întrebarea nr. 2 și 3 :

R 2,3: AC a inițiat prezenta achiziție directă mixtă (**proiectare și execuție**), tocmai pentru ca în prima parte de prestare a serviciilor de proiectare, vor fi elaborate documentațiile tehnice necesare din care să rezulte toate caracteristicile tehnice ale viitoarei "captari de apă", iar în baza acestor informații clare și certe, în etapa a doua de realizare a contractului, vor putea fi efectuate lucrările, contractantul putându-se baza pe informațiile stabilite/cuantificate în prima etapă.

În baza analizei de piață, efectuată de către AC, valoarea estimată de către aceasta pt. realizarea contractului (**proiectare și execuție**), este suficientă/acoperitoare pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor contractuale, valoarea pentru forajul propriu-zis, în conformitate cu prețurile pieței, fiind estimată pentru o adâncime a forajului de aprox 70 m și un diametru de tubare corelat cu necesitățile de consum de apă, din cadrul investiției (min. 125 mm - max.250 mm).

Asadar, în acest moment informații referitoare la adâncimea forajului, diametrul de săpătură, diametrul de tubare ș.a., nu au cum să fie furnizate de către AC, estimarea privind categoriile și cantitățile de lucrări care sunt necesare a fi executate (adâncime/diametru conductă) vor rezulta din studiul preliminar solicitat, realizat în prima etapă de proiectare.

În privința prezentării de informații cu privire la "debitul estimat de apă necesar", ofertanții vor ține cont, de precizările anterioare, de cerințele Caietului de sarcini, cât și de corelarea și dimensionarea elementelor forajului ("captarii de apă"), cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor tehnice, disponibile pe piață.

**Autoritatea contractantă prelungește termenul limita de depunere a ofertelor, respectiv:
10.08.2026 ORA 14:00**